



**COMUNE DI MASCALI**  
Città Metropolitana di Catania

**4ª Commissione:** Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale, Pari Opportunità.

Verbale n. 18/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di ottobre, alle ore 12,00 e seguenti, in Mascali, presso la Casa del Comune si è riunita la 4ª Commissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 0012373 del 07/09/2016 per trattare i seguenti punti:

- 1 -Stato d'avanzamento su proposte formulate dalla IV Commissione con relazione allegata al verbale 7/2016 inerenti a strutture sportive Comunali e Centro Sociale. Ricerca eventuali progetti sulle strutture in oggetto in seno al Comune.**

COMPONENTI	Presente	Assente
Scandurra Graziana Luisa	X	
Vitale Giuseppe	X	
Cardillo Gaetano Alberto Seby	X	
Carota Grazia	X	
Nigri Emanuele	X	

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Seby Cardillo.

La Commissione inizia i lavori con la stesura di una relazione sul sopralluogo effettuato presso il campo sportivo di Mascali il 12 ottobre 2016 (preceduto da altro sopralluogo in data 27 settembre alla presenza degli Ass.ri Amante e Maccarrone), alla presenza dell'UTC rappresentato dal Dott. Urb. Orazio Ferrara e dal direttore dei lavori per la ristrutturazione della struttura sportiva, Ing. Sebastiano D'Achille.

La Commissione ha rilevato, con beneficio di osservazione non strettamente tecnica: risalita d'infiltrazioni nelle mura perimetrali degli spogliatoi, scarsa messa in opera delle porte interne, scarsa posa in opera della pitturazione interna, rifiniture interne del tetto non realizzate ad opera d'arte, imperfetta posa in opera della facciata esterna con impropria verniciatura della grondaia, scarichi e pendenze delle docce non realizzati a regola d'arte, dubbi sulle grate installate a base delle docce, dubbi sull'istallazione della scatola muraria dei collettori idrici con sportello in materiale che non sembrerebbe conforme al fine dell'opera. La vasca di riempimento palese delle fuoriuscite d'acqua, il boiler accumulo acqua calda risulta in precarie condizioni.

Per quanto sopra elencato la Commissione chiede che il presente verbale sia inviato all'UTC nella persona del Dott. Urb. Orazio Ferrara e al direttore dei lavori Ing. Sebastiano D'Achille per gli atti conseguenti che riterranno necessari.


La Commissione, altresì, chiede chiarimenti all'UTC circa la presunta avvenuta consegna dei lavori, pertanto decide di aggiornarsi al 9 novembre 2016 alle ore 12.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:


I Commissari Componenti

Il Presidente della Commissione


Scandorra Graziana Luisa



Vitale Giuseppe




Cardillo Gaetano Alberto Seby



Carota Grazia



NIRRI EMANUELE



La seduta è tolta alle ore 13.16.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.